

204/железо	0,22 ± 0,05	не более 0,5	М/ДМО	1001-011-72
Средства измерений, сведения о государственной поверке				
№ п/п	Наименование, тип средства последования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ-5400В	VECT106034	св. № 5.2/0321	22.09.2021
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
Лаборант Тимофеева Н.В.				

Код образца (пробы): 1.2.09.20.1729.22.1-22.22

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Рег. №: 22.1 - вода из общественного колодца д. Ивцино (в центре)					
1	ОМЧ	4	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	3,3	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	3,3	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Рег. №: 22.2 - вода из общественного колодца с. Учма (у д. № 11)					
4	ОМЧ	3	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
5	ОКБ	4	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
6	ТКБ	4	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Рег. №: 22.3 - вода из общественного колодца с. Учма (у д. № 52)					
7	ОМЧ	3	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
8	ОКБ	2	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
9	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Рег. №: 22.4 - вода из общественного колодца д. Белозерово (в центре)					
10	ОМЧ	2	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
11	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
12	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Рег. №: 22.5 - вода из общественного колодца д. Порхачи					
13	ОМЧ	1	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
14	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
15	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Рег. №: 22.6 - вода из общественного колодца д. Дубровка (в центре)					
16	ОМЧ	2	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
17	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
18	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Рег. №: 22.7 - вода из общественного колодца д. Костюрино (у магазина)					
19	ОМЧ	1	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
20	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
21	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Рег. №: 22.8 - вода из общественного колодца д. Костюрино (у церкви)					
22	ОМЧ	1	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
23	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
24	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Рег. №: 22.9 - вода из общественного колодца д. Костюрино (д. 20 по ул. Садовой)					
25	ОМЧ	1	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
26	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
27	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Рег. №: 22.10 - вода из общественного колодца с. Охотнино (у музея)					
28	ОМЧ	2	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
29	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
30	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Рег. №: 22.11 - вода из общественного колодца с. Охотнино (у магазинов)					
31	ОМЧ	1	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
32	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

33	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Рег. №: 22.12 - вода из общественного колодца д. Палюшино (около пожарной части)					
34	ОМЧ	1	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
35	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
36	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Рег. №: 22.13 - вода из общественного колодца п. Юхоть (ул. Сосновая, д. 12)					
37	ОМЧ	2	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
38	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
39	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Рег. №: 22.14 - вода из общественного колодца п. Юхоть (ул. Сосновая, д. 13)					
40	ОМЧ	2	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
41	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
42	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Рег. №: 22.15 - вода из общественного колодца п. Юхоть (ул. Волжская, д. 14)					
43	ОМЧ	2	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
44	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
45	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Рег. №: 22.16 - вода из общественного колодца п. Юхоть (ул. Волжская, д. 16)					
46	ОМЧ	3	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
47	ОКБ	1	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
48	ТКБ	1	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Рег. №: 22.17 - вода из общественного колодца д. Пашково					
49	ОМЧ	4	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
50	ОКБ	3,6	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
51	ТКБ	3,6	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Рег. №: 22.18 - вода из общественного колодца с. Еремейцево (в районе д. 29)					
52	ОМЧ	3	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
53	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
54	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Рег. №: 22.19 - вода из общественного колодца д. Коровино (в районе д. 49)					
55	ОМЧ	1	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
56	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
57	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Рег. №: 22.20 - вода из общественного колодца д. Угольники (в центре)					
58	ОМЧ	3	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
59	ОКБ	0,6	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
60	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Рег. №: 22.21 - вода из общественного колодца д. Борок (напротив д. 6)					
61	ОМЧ	4	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
62	ОКБ	3	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
63	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Рег. №: 22.22 - вода из общественного колодца д. Кирьяново (ул. Весенняя у д. 9)					
64	ОМЧ	3	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
65	ОКБ	0,3	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
66	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.					
Лаборант-микробиолог Кузнецова Н.А.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ямщикова Наталья Ивановна					